



Manual de Instrucciones

Inversor TS-3000 e Inversor Solar Aislado TN-3000



Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

INDICE

1.	Notas acerca del Manual	3
2.	Recomendaciones de seguridad	3
3.	Introducción	4
3.1.	Características	4
3.2.	Especificaciones.....	5
3.3.	Diagrama de bloques del sistema	5
4.	Interface de usuario	6
4.1.	Panel frontal.....	6
4.2.	Configuración Terminal CA	7
4.3.	Indicadores LED del Panel frontal	7
4.4.	Indicadores de función y alarmas	8
4.5.	Panel trasero	8
5.	Explicación de la lógica de funcionamiento.....	9
5.1.	Explicación del modo de funcionamiento SAI (UPS)	9
5.2.	Explicación del modo de funcionamiento Ahorro de Energía (Saving Mode).....	11
6.	Configuración inicial de TN/TS-3000 (Modo de funcionamiento, tensión de salida, frecuencia y ahorro de energía).	13
6.1.	Configuración de fábrica.....	13
6.2.	Tensión predefinida de transición.....	13
6.3.	Procedimiento de ajuste del modo de funcionamiento, tensión de salida, frecuencia y ahorro de energía..	13
6.4.	Software de supervisión remota (Accesorio Opcional).....	16
6.5.	Display supervisión y control remota (Accesorio Opcional)	16
7.	Protecciones	17
7.1.	Protecciones de entrada.....	17
7.2.	Protecciones de salida.....	17
8.	Instalación y cableado.....	19
9.	Preguntas frecuentes y problemas más habituales	22
10.	Garantía	23

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica




AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJON - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

1. Notas acerca del Manual

Nota: los textos que aparecen subrayados en color gris solo corresponden al modelo **TN-3000** mientras que el resto de textos son comunes al TN-3000 y al TS-3000.

2. Recomendaciones de seguridad

(Por favor lea este manual detenidamente antes de montar el TN/TS-3000)

- ▣ Este equipo trabaja internamente con tensiones peligrosas por lo que existe el riesgo de electrocución y de shock eléctrico si es manipulado indebidamente. No abra la caja del equipo ya que existe peligro de muerte. Igualmente si manipula el equipo perderá la garantía automáticamente.
- ▣ Se recomienda instalar el inversor en posición horizontal. Para cualquier otro tipo de montaje debe consultarnos.
- ▣ Después de conectar la toma de CA al inversor existirá CA en la salida del mismo incluso aunque el inversor esté apagado mediante el botón del frontal (posición OFF).
- ▣ No se deben instalar estos equipos en lugares con alto grado de humedad o próximos al agua ni en ambientes agresivos. El equipo debe ser instalado en un lugar seco y sin suciedad (polvo). La instalación del equipo en lugares no permitidos elimina la garantía del mismo por no estar preparado para trabajar en estos ambientes.
- ▣ Estos equipos no pueden instalarse en lugares con altas temperaturas (>40°C) ni expuestos directamente a la luz del sol.
- ▣ Sólo utilice baterías del mismo modelo, fabricante y lote de producción. No mezcle baterías viejas con nuevas.
- ▣ Nunca permita que se genere una chispa cerca de las baterías. Las baterías pueden generar gases tóxicos y explosivos, especialmente si trabajan a altas temperaturas. Si se produce una chispa y existen estos gases puede producirse una explosión. Cuando conecte las baterías al inversor normalmente se producirá una chispa, por lo que debemos asegurar que el inversor esté separado de las baterías y que exista una buena ventilación.
- ▣ No bloquee el flujo de aire del inversor. Debe mantener una distancia mínima de 15 cm libres tanto por la parte delantera como trasera del equipo.
- ▣ No coloque nada encima del inversor.
- ▣  Las baterías se deterioran según el uso (temperatura, número de cargas y descargas). Por lo que se debe realizar una revisión anual de las mismas. Las baterías se deberán reemplazar cuando estén degradadas (su capacidad haya disminuido a la mitad), de lo contrario pueden producirse explosiones y/o fuego.



No abra el equipo



Mantengalo alejado de sitios húmedos



Mantengalo alejado del fuego y de las altas temperaturas



No coloque nada encima del inversor



Mantenga una buena ventilación

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

3. Introducción

- ▣ El modelo TN-3000 es un inversor solar con onda senoidal pura. Controlado por un microprocesador, incorpora un cargador de CA y un cargador solar. Puede configurarse para trabajar como una UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) y en modo ahorro de energía.
- ▣ El modelo TS-3000 es un inversor de onda senoidal, no permite la entrada de panel solar. Solamente se alimenta de baterías para dar una CA de salida.
- ▣ El modelo TN-3000 puede alimentarse de un panel solar y proporcionar funciones de SAI. Además de ofrecernos un sistema de alimentación ininterrumpido podemos hacer funcionar el equipo en modo ahorro de energía. Con este equipo conseguimos un ahorro de energía y podemos crear un subsistema de CA aislado. Igualmente el equipo ha sido diseñado para facilitar la instalación y uso.
- ▣ El TN-3000 detecta automáticamente que fuentes de energía tiene disponibles (CA y panel solar) y se ajusta internamente según el caso. El usuario también puede ajustar el modo de funcionamiento, la tensión y frecuencia de salida según las necesidades de la aplicación y el lugar de instalación.
- ▣ Ambos equipos TN/TS-3000 ofrecen una onda senoidal pura de salida. Puedan dar 3000W de manera continua y 3450W durante 3 minutos y soportan picos de potencia de 6000W lo que nos permite utilizarlos prácticamente con cualquier tipo de carga. Algunas aplicaciones son ordenadores, equipos de tecnología de la información, herramientas, motores, equipos de control industrial, etc.

3.1. Características

- ▣ Modo de funcionamiento seleccionable entre SAI y ahorro de energía.
- ▣ Onda senoidal pura. (THD <3%)
- ▣ Modo de ahorro de energía activado o desactivado seleccionable.
- ▣ 3000W de potencia de salida.
- ▣ Alta eficiencia hasta del 92%.
- ▣ Indicación completa del estado del equipo mediante LEDs.
- ▣ Indicador de batería baja.
- ▣ Capaces de soportar picos de 6000W.
- ▣ Tensión y frecuencia de salida seleccionable.
- ▣ Controlado digitalmente.
- ▣ Puede alimentar la mayoría de productos electrónicos con entrada de CA.
- ▣ 3 años de garantía.
- ▣ Software de monitorización remota opcional.
- ▣ Display de control y monitorización remoto opcional (Modelos IRC)
- ▣ Intensidad de cargador de baterías solar 30A máximo.
- ▣ Tiempo de transferencia entre red a inversor e inversor a red <10 ms.
- ▣ Seleccionable modo UPS o modo ahorro de energía.

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

3.2. Especificaciones

	Modelo TN/TS-3000-	112	124	148	212	224	248
Salida	Potencia de Salida	3000W continuamente. 3450W durante 180 segundos. 4500W durante 10 segundos. 6000W durante 30 ciclos.					
	Ajuste de fábrica	110Vca 60Hz			230Vca 50Hz		
	Tensión de Salida	100 / 110 / 115 / 120 Vca (seleccionable)			200 / 220 / 230 / 240 Vca (seleccionable)		
	Frecuencia	50 / 60 Hz ±1 Hz (seleccionable)					
	Forma de onda	Onda senoidal pura. THD < 3%					
	Protecciones	Cortocircuito en la salida de CA, Sobrecarga y exceso de temperatura					
Entrada	Tensión de alimentación de batería	10,5-15V	21-30V	42-60V	10,5-15V	21-30V	42-60V
	Corriente de entrada	300 A	150 A	75 A	300 A	150 A	75 A
	Eficiencia	88%	90%	91%	89%	91%	92%
	Consumo de corriente apagado	< 1.0 mA con el interruptor en la posición OFF					
	Protecciones	Exceso de corriente, inversión de la polaridad mediante fusible, apagado tensión baja de batería, alarma de batería baja					
Cargador	Tensión de carga de batería	14,3 V	28,5 V	57 V	14,3 V	28,5 V	57 V
	Intensidad de carga desde CA	25A	12A	6A	25A	12A	6A
	Tensión máxima del panel solar con el circuito abierto	25 V max.	45 V max.	75 V max.	25 V max.	45 V max.	75 V max.
	Intensidad de carga desde panel solar	30A máximo.					

3.3. Diagrama de bloques del sistema




Figura 1 - Diagrama de bloques de Sistema

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA Nº7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
 TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
 www.amvelectronica.com

4. Interface de usuario

4.1. Panel frontal

- (A) Interruptor de encendido / apagado: El inversor estará apagado cuando el interruptor esté en la posición OFF y encendido en la posición ON.
- (B) Toma de salida de CA: existen diferentes tomas de salida disponibles bajo demanda para poder usarlos en cualquier lugar del mundo.
- (C) Fusible electrónico de salida (para entrada CA): en modo "bypass" (cuando deja pasar la entrada AC a su salida) cuando hay una sobrecarga o cortocircuito en la salida del equipo el fusible electrónico abrirá el circuito y se cortará la tensión de salida para prevenir posibles peligros. Cuando la circunstancia que ha provocado este evento desaparezca (se elimine la sobrecarga o cortocircuito) el usuario puede presionar el fusible electrónico para volver a conectar la tensión de salida.
- (D) Fusible electrónico de salida (conexión de salida): La toma de salida de CA tiene una intensidad nominal de 15A. Cuando la corriente de carga es superior a 15A, el interruptor se abrirá para cortar la salida de CA. Para aplicaciones que requieren más de 15A, por favor, utilice el bornero (conexión por tornillo) interno localizado detrás del panel frontal. (vea la sección 4.2 de este manual).
- (E) Panel LED indicador: Este panel nos indica el estado de funcionamiento, el nivel de carga conectada y cualquier situación anormal del equipo.
- (F) Botón de ajuste: este botón permite ajustar la tensión de salida, frecuencia de salida y modo de funcionamiento y el modo de ahorro de energía.
- (G) Puerto de comunicaciones: el equipo se puede conectar a un ordenador mediante este puerto de comunicaciones y supervisar la instalación mediante el software disponible (opcionalmente). También para una supervisión y control remoto, puede conectar el inversor al módulo IRC (opcional) a través de este puerto.
- (H) Agujeros de ventilación: el inversor necesita de una correcta ventilación para funcionar correctamente. Asegúrese de no obstruir los agujeros de ventilación y permitir un correcto flujo de aire.
- (I) Toma de tierra
- (J) Prensaestopa para la entrada CA
- (K) Prensaestopa para la salida CA




Figura 2 – Panel Frontal

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica

4.2. Configuración Terminal CA

▣ Cuando la carga es $>15A$, deberá usar esta terminal de conexión de salida (el terminal puede soportar 3000W). Por la seguridad del usuario, por favor, siga las instrucciones de cableado que detallamos a continuación:

- Los terminales representados en la figura se encuentran dentro del inversor. Para acceder a ellos, primero retire la tapa que cubre el acceso, una vez abierto atornille los cables de salida en la parte correspondiente del bloque de terminales (indicado en el propio inversor). Inserte los cables a través del prensa estopa correspondiente ajustándolo para que quede sellado y conecte el otro extremo del cable para completar la conexión.

- (A) Terminales de entrada CA
- (B) Terminales de salida CA
- (C) Terminal de toma de tierra




Figura 3 – Terminales de conexión

4.3. Indicadores LED del Panel frontal

▣ Los LEDs de "Battery Capacity" nos indican la energía disponible de las baterías externas.

Display LED	LED 1 Encendido	LEDs 1-2 Encendidos	LEDs 1-3 Encendidos	LEDs 1-4 Encendidos
Capacidad de las baterías	0-25 %	26-50 %	51-75 %	76-100 %

Debe tener en cuenta que la indicación de la energía es un valor aproximado ya que solo mide la tensión de la misma. Existen diferentes efectos típicos de las baterías que pueden darnos lecturas erróneas o confusas. Por ejemplo una batería degradada después de cargarla nos indicará una capacidad del 100% de la misma, ya que la tensión de la misma es elevada, pero nada más conectarle una carga la capacidad disminuirá rápidamente al 0%. Esto nos indica que la batería está en mal estado y debemos reemplazarla. Igualmente con cambios bruscos en la carga puede dar variaciones bruscas en el nivel de capacidad restante de las baterías. Estos son efectos normales y el display nos da una información aproximada de la capacidad restante de las baterías en condiciones normales.

▣ Los LEDs de "LOAD" nos indican el porcentaje de la carga conectada a la salida del inversor.

Display LED	LED 1 Encendido	LEDs 1-2 Encendidos	LEDs 1-3 Encendidos	LEDs 1-4 Encendidos
Nivel de carga conectado	0-30 %	30-50 %	50-75 %	75-100 %

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
 TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

4.4. Indicadores de función y alarmas

- LED **On**: Indica que el inversor está encendido y que la salida es correcta.
- LED de **Bat Low**: La tensión de las baterías externas es demasiado baja, la batería está muy descargada. El inversor dará un aviso sonoro (un beep) para avisar al usuario.
- LED de **Saving**: El inversor está funcionando en modo ahorro de energía "Saving Mode" y no hay tensión de salida disponible.
- LED de **AC CHARGE**: el cargador interno de CA está cargando las baterías externas.
- LED de **SOLAR CHARGE**: El panel solar está suministrando suficiente energía y se están cargando las baterías mediante el cargador de baterías solar.
- LED **AC IN**: Nos indica que la tensión de entrada de CA es correcta.
- LED de **BYPASS**: El equipo está trabajando en modo bypass. La CA que están consumiendo las cargas conectadas al equipo es suministrada desde la red eléctrica normal en lugar de desde el inversor.
- LED de **INVERTER**: El equipo está trabajando en modo inversor. La energía suministrada a las cargas conectadas es suministrada desde las baterías.
- LED de **BATTERY**: Nos indica la capacidad restante en las baterías externas.
- LED de **CARGA**: Nos indica el nivel de carga conectada.

4.5. Panel trasero

- A) Entrada de batería (+), (-).
- B) Conector de entrada de panel solar.
- C) Aberturas para ventilación.




Figura 4 – Panel Trasero

5. Explicación de la lógica de funcionamiento

El modelo TN-3000 (inversor controlado por microprocesador) ha sido diseñado con el objetivo de ahorrar energía. Dispone de dos modos de funcionamiento SAI y ahorro de energía. El modo de trabajo se puede seleccionar. Los TN-3000 vienen de fábrica configurados con la función UPS por defecto. El modo de trabajo se puede configurar manualmente o con el software opcional.

La principal diferencia entre estos dos modos de funcionamiento es la cantidad de energía que ahorramos. En el modo SAI (UPS) el equipo permanecerá en bypass (deja pasar la CA de entrada a la salida) siempre que exista tensión de alimentación (incluso aunque el equipo esté apagado mediante el botón del frontal). Por tanto estaremos consumiendo la energía de la red eléctrica y no existe un ahorro de energía. En el modo Energy Saving (ahorro de energía) el equipo primero intentará alimentar las cargas conectadas mediante la energía suministrada desde el panel solar. Si la energía suministrada por el panel solar es insuficiente o inexistente usará la energía de la red eléctrica (si está disponible). Por último si no hay energía del panel solar ni de la red eléctrica se alimentará de las baterías externas. De esta manera conseguimos un ahorro de energía cuando tengamos energía del panel solar. Cuando la capacidad de las baterías esté entre el 10-20% el equipo dará una alarma sonora para avisar al usuario que las baterías están muy descargadas hasta que el equipo se apague para proteger la batería de una descarga profunda.

5.1. Explicación del modo de funcionamiento SAI (UPS)




Figura 5 - Explicación del Modo Funcionamiento SAI

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica

t1: Para asegurar que las baterías están completamente cargadas cuando encendemos el TN-3000 la CPU indica al equipo que trabaje en modo bypass a la vez que activa simultáneamente el cargador de CA y el cargador solar para cargar las baterías con ambos cargadores simultáneamente.

t2: Cuando las baterías están cargadas (la tensión de batería es de 28,5 V aproximadamente en los equipos de 24Vdc) ambos cargadores se apagan para evitar sobrecargar las baterías lo que reduciría la vida de las mismas. Mientras tanto el sistema permanece en modo Bypass dejando pasar la CA de entrada a la salida para alimentar las cargas conectadas.

t3: En este momento el TN-3000 está todavía en modo bypass. La tensión de la batería decrece lentamente incluso aunque estemos en modo bypass. Por lo que cuando la capacidad de la misma sea del 75% aproximadamente (tensión de batería de 26,5 Vcc para los equipos de 24V) la CPU volverá a cargar las baterías. Si en este momento tenemos una intensidad del panel solar superior a 3 Amperios usará la energía del panel solar para recargar las baterías. Si la intensidad que suministra el panel solar es inferior a 3A (por la noche o en días nublados o si el panel solar es de poca capacidad) el equipo descartará la energía que este suministra y activará el cargador de CA.

t4: Si la energía suministrada por el cargador es superior a la consumida, la batería se irá cargando gradualmente incrementando su tensión de salida hasta llegar a 28,5 Vcc. En este momento la CPU apagará el cargador para evitar sobrecargar las baterías. En este punto las cargas externas conectadas al equipo todavía están siendo alimentadas desde la red eléctrica.

t5: Como en este momento los cargadores están desactivados la tensión de baterías disminuirá gradualmente hasta 26,5 (nivel mínimo de la tensión de flotación). Si en este momento falla la red eléctrica el equipo pasará automáticamente a alimentarse de las baterías activando la salida del inversor en menos de 10 ms, asegurando un funcionamiento correcto de los equipos conectados. (la mayoría de cargas pueden sufrir pequeños microcortes de 10 ms gracias a la energía que tienen almacenada internamente).

t6: Una vez que vuelve la red, el equipo pasará automáticamente a modo bypass.

t7: Cuando la tensión de la batería baja de 26,5 V el cargador vuelve a activarse (consulte el punto t3 para ver una descripción detallada).

t8: Igual que en t4.

t9: En caso de fallo de red el TN-3000 pasará a funcionar en modo inversor suministrando la energía de salida desde las baterías convirtiendo la CC de las baterías en CA. El cargador de CA estará apagado. En este caso las baterías se descargarán de manera rápida, según el nivel de carga conectada.

t10: Si la tensión de la batería baja de 26.5 V y no existe red eléctrica el equipo solo podrá usar el cargador solar activándolo en ese momento (siempre que la intensidad del panel solar sea superior a 3A). Dependiendo de la carga conectada a la salida del inversor y la intensidad suministrada por el cargador solar seremos capaces de recargar la batería o por el contrario se descargará rápidamente.

t11: Eventualmente la batería puede descargarse completamente y el inversor apagarse. Únicamente cuando el cargador solar es > 3A (durante el día / soleado) comenzará la carga y el nivel de tensión de la batería crecerá gradualmente.

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA Nº7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

t12: Una vez que la tensión de las baterías llegue a su nivel de reactivación el inversor volverá a funcionar. En este momento, la red está todavía apagada, de forma que es el inversor el que proporciona la potencia a la carga conectada.

t13: La red electrónica está todavía apagada. Si el equipo consume más energía de la que el panel solar es capaz de proporcionar o la intensidad del panel solar de entrada es inferior a 3 amperios se terminará la carga de baterías y el inversor pasará a alimentar las cargas conectadas desde las baterías. El periodo de suministro estará sujeto a la capacidad y condiciones de carga de la batería.

Nota: La ventaja del modo de UPS es que el nivel de tensión de la batería se mantiene alrededor del 90% en todo momento. Esto asegura el suministro de potencia de manera ininterrumpida en caso de fallo del suministro eléctrico. El periodo de esta carga dependerá de la capacidad de los bancos de batería. Este modo de funcionamiento UPS es el más adecuado para las zonas donde la utilidad de CA debe estar disponible como oficinas y hogares.

5.2. Explicación del modo de funcionamiento Ahorro de Energía (Saving Mode)




Figura 6 - Explicación del modo de funcionamiento Ahorro de Energía

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica

t1: Cuando el TN-3000 se enciende, para asegurarse que las baterías están completamente cargadas, la CPU pasará a funcionar en modo bypass, dejando pasar la CA de entrada a la salida, para alimentar las cargas conectadas. Mientras tanto activará ambos cargadores, el cargador solar y el cargador de CA para recargar las baterías.

t2: Cuando las baterías están cargadas (la tensión de batería es de 28,5 V aproximadamente en los equipos de 24Vdc) ambos cargadores se apagan para evitar sobrecargar las baterías, lo que reduciría la vida de las mismas. Mientras tanto el sistema pasará a funcionar en "modo Inversor" suministrando la energía a la salida desde las baterías a través del inversor.

t3: Cuando las baterías se hallan descargado al 75% de su capacidad (26,5 Vcc en los modelos de 24V) la CPU activará el cargador solar, pero no el cargador de CA. De esta forma conseguiremos un mayor ahorro de energía. Para que el cargador solar funcione siempre debe suministrar una intensidad superior a 3A.

t4: Si la energía suministrada por el panel solar es mayor que la que necesitan las cargas conectadas las baterías se irán recargando paulatinamente hasta alcanzar una tensión de 28,5 V (en las versiones de 24V). Una vez recargadas el inversor solar se apagará para evitar sobrecargar las baterías.

t5: Cuando la capacidad de las baterías halla bajado del 75% (tensión inferior a 26,5 V para los modelos de 24) el cargador solar se activará nuevamente.

t6: Si la energía suministrada por el panel solar es inferior a la consumida por las cargas conectadas al equipo la tensión de las baterías irá disminuyendo gradualmente hasta el 20% de su capacidad (aproximadamente 22 V) momento en el cual recibiremos una alarma sonora para avisarnos que la energía almacenada en las baterías está a punto de terminarse.

t7: Si la carga conectada al equipo no disminuye y tenemos disponible la red eléctrica el equipo pasará a modo bypass. Las cargas conectadas se alimentarán de la CA de entrada. Si la corriente suministrada por el cargador solar es superior a 3A no se activará el cargador de CA, para ahorrar energía, y las baterías se recargarán con el cargador solar, alimentando las cargas desde la CA directamente.

t8: Si no hay red eléctrica de entrada y la capacidad de las baterías disminuye del 10% (la tensión de batería es inferior a 21V en los modelos de 24) el sistema se apagará para evitar una descarga profunda de las baterías, lo que degradaría su capacidad. En dicho caso el equipo se apagará pero tendremos un aviso del motivo del apagado del equipo mediante el LED de "battery low".

Nota: La ventaja del modo ahorro de energía es que el usuario únicamente tiene que añadir paneles solares. La energía solar puede ser aprovechada y se almacena en el banco de baterías para la conversión de la tensión de CA. El usuario ya no tiene que depender de la red eléctrica. El sol puede proporcionar toda la electricidad necesaria. El modo de ahorro de energía es perfecto para áreas donde la utilidad de CA no está fácilmente disponible como cimas de montañas, barcos y vehículos. Aun cuando la corriente está disponible, la fuente principal de energía seguirá siendo solar, la corriente de la red completará sólo cuando sea necesario. Este tipo de diseño recorta el coste en electricidad y logra llegar al objetivo de conservación de la energía.

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

6. Configuración inicial de TN/TS-3000 (Modo de funcionamiento, tensión de salida, frecuencia y ahorro de energía).

6.1. Configuración de fábrica

La configuración de fábrica del TN/TS-3000 es de 230 Vca 50 Hz (para los modelos 212, 224 y 248) y de 110 Vca 60 Hz para los modelos (112, 124 y 148). En todos los casos el modo SAI (UPS) y de ahorro de energía (Saving Mode) estarán activados. Si necesita cambiar esta configuración puede hacerlo mediante el botón del panel frontal (ver apartado 6.3). El equipo se arrancará automáticamente después de configurar el equipo. La nueva configuración se guardará incluso aunque falle la CA, las baterías y la entrada del panel solar.

6.2. Tensión predefinida de transición

TN/TS-3000

Ajuste de fábrica	112	212	124	224	148	248
Tensión de transición del cargador CA	14,3 V		28,5 V		57 V	
Tensión de encendido del cargador CA	11 V		22 V		44 V	
Tensión de encendido del cargador solar	13,3 V		26,5 V		53 V	
Tensión de apagado del cargador solar	14,3 V		28,5 V		57 V	
Tensión de apagado del inversor	10,5 V		21 V		42 V	

6.3. Procedimiento de ajuste del modo de funcionamiento, tensión de salida, frecuencia y ahorro de energía.




Figura 7 – Ajuste del modo de salida, tensión de salida, frecuencia y modo ahorro de energía

☞ **Nota:** El modelo TS-3000 no tiene los pasos del 3 y 4.

Procedimiento1: Selección de los modos UPS y ahorro de energía. Pasos:

Paso 1: El equipo debe primero apagarse antes de poder configurarlo. Las baterías deben estar conectadas y tener una tensión adecuada de funcionamiento. La CA puede estar conectada o desconectada indistintamente. Debemos quitar las cargas conectadas a la salida del equipo.

Paso 2: debemos usar un palo aislante para presionar el botón de ajuste "Setting". Encender el equipo mientras mantenemos pulsado dicho botón y dejarlo presionado durante 5 segundos. El equipo emitirá un sonido, en este momento podemos dejar de presionar el botón y pasar a ajustar el equipo.

Paso 3: Consulte la siguiente tabla y compruebe el estado de los LEDs para verificar la configuración actual del equipo. Si esta es la configuración que desea mantenga pulsado el botón de configuración aproximadamente 3-5 segundos, escuchará un "beep" que indica que puede ir al Procedimiento2 (configuración tensión & frecuencia). Si necesita cambiar la configuración vaya al paso 4 de este manual.

Modo ahorro de energía (Saving Mode)	Encendido (On)	●	● Encendido ○ Apagado ☀ Intermitente
	Batería baja (Bat Low)	☀	
	Ahorro de energía (Saving)	☀	
Modo SAI (UPS Mode)	Encendido (On)	○	
	Batería baja (Bat Low)	☀	
	Ahorro de energía (Saving)	☀	

Paso 4: Los LEDs cambiarán de estado cuando presionemos durante un segundo el botón de configuración, luego dejar de pulsarlo. Después de haber elegido el modo de funcionamiento presione el botón de ajuste durante 3-5 segundos, el inversor emitirá un sonido. Podemos en ese momento soltar el botón y pasar a ajustar la tensión y frecuencia de salida (Procedimiento2).

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

Procedimiento2: selección de la frecuencia y tensión de salida. Pasos:

Paso 1: Consulte la siguiente tabla y verifique si la combinación de tensión y frecuencia de salida son las que desea. En caso afirmativo mantenga pulsado el botón de configuración aproximadamente de 3-5 segundos, escuchará un "beep" que señala q puede pasar al procedimiento3 (modo ahorro de energía). Si necesita cambiarlo vaya al paso 2.

Tensión de Salida		100 Vca (200 Vca)	110 Vca (220 Vca)	115 Vca (230 Vca)	120 Vca (240 Vca)	
50 Hz	On	●	●	●	●	● Encendido
	Bat Low	○	○	●	●	
	Saving	○	●	○	●	
60 Hz	On	☀	☀	☀	☀	○ Apagado ☀ Intermitente
	Bat Low	○	○	●	●	
	Saving	○	●	○	●	

Paso 2: Los LEDs cambiarán de estado cuando presionemos el botón de configuración durante 1 segundo, luego soltar el botón. Seleccione la combinación de tensión y frecuencia de salida que necesita. Después de hacer su selección, mantenga presionado el botón de configuración aproximadamente de 3-5 segundos, un "beep" le indicará q puede pasar al procedimiento3 (modo ahorro de energía) .









Figura 8 - Diagrama de tensión y frecuencia de salida

Procedimiento3: selección de los modos standby y modo ahorro de energía. Pasos:

Paso 1: Consulte la siguiente tabla y verifique si la combinación para el modo "ahorro de energía" es el que desea. En caso afirmativo mantenga pulsado el botón de configuración aproximadamente de 3-5 segundos, escuchará un "beep", en ese momento puede soltar el botón y ya habrá terminado con el ajuste del equipo. El inversor guardará la configuración y empezará a funcionar con la nueva configuración.

Modo ahorro de energía activado	On		● Encendido
	Bat Low		
	Saving	●	
Modo ahorro de energía desactivado	On		○ Apagado
	Bat Low		 Intermitente
	Saving	○	

Paso 2: Los LEDs cambiarán de estado cuando presionemos el botón durante 1 segundo, luego suelte el botón. De esta forma puede configurar el modo de ahorro de energía.

6.4. Software de supervisión remota (Accesorio Opcional)

También puede cambiar la configuración del modo de funcionamiento, tensión y frecuencia de salida, modo de ahorro de energía y las tensiones de transición mediante el software "opcional". Las actualizaciones del software pueden descargarse desde la Web del fabricante <http://www.amvelectronica.com>. Por favor contacte con su distribuidor si tiene cualquier consulta. El software no es suministrado por defecto sino que se vende como extra. Actualmente sólo está disponible en inglés.

6.5. Display supervisión y control remota (Accesorio Opcional)

- (A) Puede adquirir el modulo de control remoto de los inversores para: control ON/OFF, encender/apagar el modo "ahorro de energía" y observar el estado del inversor.
- (B) Modelos compatibles:
 - IRC1:** TS-700 / 1000/ 1500 / 3000 / TN-1500 / TN-3000 (solo encendido y apagado remoto)
 - IRC2:** TS-700 / 1000/ 1500 / 3000 (encendido y apagado y visualización del estado del equipo)
 - IRC3:** TN-1500 / TN-3000 (encendido y apagado y visualización del estado del equipo)
- (C) Equipados con un cable estándar de aproximadamente 3 metros de longitud (10FT), opcionalmente puede solicitar de 7,5 (25FT) o 15 metros (50FT).

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

7. Protecciones

7.1. Protecciones de entrada

- (A) **Protección contra inversión de la polaridad de la batería:** en caso de que se conecte erróneamente la batería, el fusible de entrada se abrirá y el equipo deberá enviarse a fábrica para su reparación. Por lo que rogamos tenga especial cuidado al realizar la conexión de la batería al inversor. Esta avería no está cubierta por la garantía, revise dos veces antes de hacer la conexión.
- (B) **Protección por tensión de batería baja:** cuando la tensión de la batería está por debajo del valor fijado el equipo dejará de dar salida y activará la alarma de batería baja "Battery low". Consulte la tabla del apartado 7.2 para tener más información de las alarmas que pueden aparecer en el Indicador de carga "Load".
- (C) **Protección contra sobre tensión de batería:** cuando la tensión de la batería sea demasiado alta el equipo cortará la tensión de salida y activará una alarma sonora para avisarnos. Consulte la tabla del apartado 7.2 para tener más información de las alarmas que pueden aparecer en el Indicador de carga "Load".



AVISO:

Elija baterías de plomo adecuadas a la tensión de entrada y capacidad de los equipos TN/TS-3000 (consulte las especificaciones). Si la tensión de la batería es incorrecta el equipo puede dañarse o no funcionar.

- (D) **Protección contra exceso de corriente del cargador solar:** Si la intensidad del panel solar es superior a 30 Amperios este puede dañarse en cuyo caso tiene que ser enviado a fábrica para su reparación.

7.2. Protecciones de salida

- (A) **Modo bypass:** el equipo tiene un fusible electrónico. En caso de sobrecarga el botón del fusible electrónico saldrá ligeramente y se cortará la salida del equipo. En este caso tendrá que apagar el inversor, quitar las cargas conectadas, encender el equipo y presionar el fusible electrónico para que vuelva a activar la salida.
- (B) **Modo Inversor:** Cuando el equipo funciona en modo inversor en caso de fallo el equipo nos dará la señal de alarma correspondiente a través del indicador del nivel de carga (Consulte la tabla de este apartado).
- (1) **Protección contra exceso de temperatura:** En caso de que la temperatura interna supere el valor establecido el equipo se apagará y deberá arrancarse manualmente. En dicho caso revise que no ha obstruido el ventilador del equipo y que ha mantenido las distancias indicadas por la parte frontal y trasera del equipo.
- (2) **Protección por tensión de CA:** en caso de que la tensión de CA sea demasiado baja o alta el equipo se apagará automáticamente y deberá ser encendido nuevamente de manera manual.
- (3) **Protección contra cortocircuito en la salida:** cuando exista un cortocircuito o sobrecarga a la salida del equipo este se apagará automáticamente y deberá ser encendido nuevamente de manera manual.













Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRONICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJON - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

- (4) **Protección contra tensión incorrecta de batería:** en caso de que la tensión de la batería sea incorrecta (demasiado alta o baja) el equipo cortará la salida. En cuanto la tensión de entrada sea correcta el equipo se activará automáticamente.
- (5) **Protección contra sobrecarga en la salida:** Cuando la sobrecarga en la salida sea de 3000W a 3450W el inversor puede funcionar durante 3 minutos. Después de este tiempo si no se ha eliminado la sobrecarga la protección contra sobrecargas se activará. Cuando la carga conectada sea superior a 4500W la protección se activará inmediatamente. Si el equipo activa la protección contra sobrecargas deberá rearmar el equipo manualmente.

Figura 9 – Mensajes de fallo en el Display del panel

Mensaje de fallo	Indicador LED	Mensaje de fallo	Indicador LED
			
Sobrecarga en la salida 3000-3450W		Cortocircuito en la salida de CA	
Sobrecarga en la salida 3450-4500W		Tensión de batería incorrecta	
Sobrecarga en la salida >4500W		Batería degradada	
Exceso de temperatura		Funcionamiento anormal del ventilador	
Tensión de CA de salida incorrecta		Apagado remoto	

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica

8. Instalación y cableado

(A) **Cableado para las baterías:** Las conexiones entre la batería y el inversor deben ser lo más cortas posibles. Es muy recomendado que el cable mida menos de 1,5 metros. Asegúrese que ha elegido una sección de cable adecuada según los requisitos de seguridad, corriente y distancia. Si usa una sección menor de cable de lo que necesita esto producirá una peor eficiencia, menor potencia de salida y los cables se calentarán en exceso pudiendo provocar serios peligros. Consulte la siguiente tabla o contacte con su distribuidor local para cualquier aclaración.

Corriente del equipo (Amp)	Sección mínima de cable (mm ²)	AWG	Observaciones
10 A - 13 A	1,25	16	Elija la sección de cable adecuada según la potencia del panel solar y la distancia al inversor
13 A - 16 A	1,5	14	
16 A - 25 A	2,5	12	
25 A - 32 A	4	10	
63 A - 80 A	16	4	Para modelos con baterías de 48 V
80 A - 100 A	25	2	Para modelos con baterías de 24 V
125 A - 160 A	50	0	
160 A - 190 A	70	000	Para modelos con baterías de 12 V
260 A - 300 A	150	300kcmil	
300 A - 340 A	185	400kcmil	

(B) **Capacidad recomendada de las baterías:** Use solo baterías de plomo ácido de VRLA o de GEL. Para el modelo TS-3000 al no disponer de la función de cargador de baterías deberá usar un cargador externo para cargarlas según la capacidad de las mismas. El modelo TN-3000 dispone de 2 cargadores, un cargador solar y un cargador de CA.

La intensidad máxima del cargador de CA es muy pequeña. Este equipo está diseñado para usarlo con un panel solar que pueda dar gran intensidad. Si usa una batería de gran capacidad y no dispone de un panel solar que pueda proporcionar suficiente intensidad no será capaz de recargar la batería y esta se irá descargando poco a poco hasta que el equipo deje de funcionar. Si solo dispone de toma de CA la capacidad de las baterías deberá ser acorde a la intensidad de carga de dicho cargador. Normalmente la intensidad de carga de las baterías debe ser de entre el 10% al 20% de su capacidad. Es decir, por ejemplo con un cargador de 3A deberíamos usar baterías de 15 a 30 Ah, no mayores porque entonces necesitaremos mucho tiempo para recargarlas o no seremos capaces de recargarlas. El cargador de CA del TN-3000 está pensado para mantener la carga de las baterías y no realmente para recargarlas, para recargar las baterías necesitaremos el cargador solar y que este tenga una potencia de entrada suficiente.

Si tiene cualquier duda por favor contacte con nuestro departamento técnico o comercial. Elegir mal la batería provocará que su aplicación no funcione correctamente.

Tipo de batería	Solo usar baterías de plomo ácido en cualquier tecnología. Preferiblemente use sólo baterías de 10 años y de alta calidad VRLA.					
Modelo	112	212	124	224	148	248
Capacidad de la batería	12 V / 400 Ah o superior		Hasta 24 V / 200 Ah o superior		Hasta 48 V / 100 Ah o superior	
Amperaje del panel solar	30 A máx					

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
 TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

- (C) **Requisitos de la instalación:** El equipo debe instalarse en una superficie plana o con un sistema de sujeción fuerte y adecuada. El equipo debe instalarse en un lugar libre de suciedad y polvo y donde no pueda condensarse la humedad.

El ubicar el producto en un lugar con alto grado de humedad o en ambientes agresivos provocará un deterioro prematuro del mismo y probablemente una avería no cubierta por la garantía.

Asegúrese de que no bloquee los ventiladores dejando una distancia de 15 cm por delante y detrás del equipo.

No coloque nada encima del equipo, este aumentará la temperatura interna del mismo reduciendo la vida del equipo drásticamente.




Figura 10 - Ejemplo de Instalación

- (D) Diagrama de la Instalación:





Figura 11 - Diagrama de la Instalación

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica

(E) Deriva (pérdidas de potencia según la temperatura y tensión de entrada)

En las siguientes gráficas se detalla la potencia máxima de salida que deberíamos usar del equipo según la temperatura ambiente (medida 10 cm por encima del equipo) y según la tensión de entrada (medida justo en el conector de entrada del equipo). Si no cumple con estas indicaciones el equipo podrá sufrir daños irreparables no cubiertos por la garantía.

**Figura 12 - Curvas de Deriva**

Por ejemplo a 50°C la potencia máxima de salida es el 80% de su valor nominal, es decir 2400W.
Por ejemplo si la tensión de entrada es de 21 Vdc la potencia máxima de salida es el 80% de su valor nominal, es decir 2400W.

(F) Advertencia sobre las cargas a conectar

Los modelos TN/TS-3000 pueden alimentar la mayoría de cargas que se alimentan de CA cuya potencia sea menor a 3000W. No obstante algunas cargas especiales puede que no funcionen debido al pico de arranque de las mismas.

Por ejemplo las cargas inductivas, motores y otros dispositivos pueden requerir de 6 a 10 veces más de corriente durante el arranque. Aunque nos indiquen que un motor consumo 500W, en su arranque puede necesitar hasta 5000W. Consulte la documentación técnica del equipo que quiere conectar y verifique la corriente de encendido (Inrush current). Para que la carga que conecte funcione su pico de arranque debe ser inferior a la potencia máxima de salida del inversor.

Igualmente algunas cargas capacitivas también presentan problemas similares. Por ejemplo con las fuentes de alimentación. Recomendamos que intenten arrancar este tipo de equipos sin cargas conectadas en su salida y luego ir incrementando paulatinamente la carga conectada.

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA Nº7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

9. Preguntas frecuentes y problemas más habituales

Los equipos TN/TS-3000 deben ser instalados solo por electricistas profesionales y autorizados con experiencia en este tipo de aplicaciones. Un uso inadecuado del equipo puede provocar su avería o incluso riesgos eléctricos con peligro de muerte. Detallamos a continuación algunas recomendaciones y sugerencias para verificar y eliminar posibles problemas en la aplicación. En caso de no poder reparar el equipo no lo abra ni lo manipule ya que perdería automáticamente la garantía. Contacte con el distribuidor donde adquirió este equipo y detállele los problemas que está teniendo y facilítele información detallada de su instalación y cargas conectadas.

Estado	Posible motivo	Formas de solucionar el problema
No hay tensión de salida	El modo de ahorro de energía está activado	Cuando el modo de ahorro de energía está activado el inversor chequea cada 10 segundos para ver si hemos conectado una carga, por lo que puede que lo que conectemos tarde un tiempo en encenderse. Igualmente si la carga conectada es demasiado pequeña puede que no la detecte, en dicho caso debemos desactivar el modo ahorro de energía.
	Entrada incorrecta	Compruebe la entrada de CA y de CC y verifique que está dentro de los parámetros admitidos
	No hay entrada (de batería, o de CA o del panel solar)	Verifique que la sección del cable y la polaridad son los adecuados
	Protección por exceso de temperatura	Verifique que existe una buena ventilación, que no se han obstruido las rejillas de ventilación ni los ventiladores. Verifique la temperatura ambiente. Disminuya la carga conectada o reduzca la temperatura ambiente.
	Protección por sobrecarga	Verifique que no está conectando una carga mayor de lo que puede aguantar el equipo o que el pico de arranque de la carga conectada no supera la capacidad del inversor.
	Protección contra cortocircuitos	Asegúrese de que la salida no está en cortocircuito o sobrecargada.
No hay tensión en la toma de CA	Se ha activado el fusible electrónico	Verifique que la carga no exceda de 15 A.
No hay tensión en el terminal CA	Se ha activado el fusible electrónico	Verifique si la carga ha excedido 20A (212/224/248) o 40A(112/124/148)

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA Nº7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

Las baterías se descargan muy rápidamente	Las baterías están degradadas o rotas	Cambie las baterías
	La capacidad de las baterías es muy pequeña	Verifique las baterías recomendadas y si es necesario compre baterías de mayor capacidad
	Hay un mal funcionamiento del cargador (no carga la batería)	En el modelo TN-3000 si no tiene una entrada de panel solar o si la intensidad que suministra el panel solar es insuficiente puede que necesite un cargador adicional externo o un panel solar mayor. Si el panel solar da suficiente intensidad para cargar las baterías envíe el equipo para su reparación
El ventilador no funciona	Puede que algo este bloqueando el ventilador	Limpie el ventilador y quite cualquier objeto que lo esté obstruyendo
	El ventilador no funciona correctamente	Contacte con su distribuidor para la reparación del mismo.

10. Garantía

Los equipos TN/TS-3000 tienen una garantía de 3 años desde la fecha de suministro. La garantía solo cubre defectos de fabricación y no usos indebidos, golpes, etc. Consulte nuestras condiciones generales de garantía en caso de cualquier duda.

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA N°7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com

GLOSARIO DE IMAGENES

FIGURA 1 - DIAGRAMA DE BLOQUES DE SISTEMA.....	5
FIGURA 2 – PANEL FRONTAL	6
FIGURA 3 – TERMINALES DE CONEXIÓN	7
FIGURA 4 – PANEL TRASERO.....	8
FIGURA 5 - EXPLICACIÓN DEL MODO FUNCIONAMIENTO SAI.....	9
FIGURA 6 - EXPLICACIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO AHORRO DE ENERGÍA	11
FIGURA 7 – AJUSTE DEL MODO DE SALIDA, TENSIÓN DE SALIDA, FRECUENCIA Y MODO AHORRO DE ENERGÍA..	13
FIGURA 8 - DIAGRAMA DE TENSIÓN Y FRECUENCIA DE SALIDA.....	15
FIGURA 9 – MENSAJES DE FALLO EN EL DISPLAY DEL PANEL	18
FIGURA 10 - EJEMPLO DE INSTALACIÓN.....	20
FIGURA 11 - DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN	20
FIGURA 12 - CURVAS DE DERIVA.....	21

Fabricantes de sistemas de alimentación electrónica



AMV ELECTRÓNICA SL - C/ NAVA Nº7 BAJO - 33207 - GIJÓN - ASTURIAS
TFN 985 31 91 71 - FAX 985 34 67 95 - amv@amvelectronica.com
www.amvelectronica.com



C/ NAVA Nº 7 BAJO
33207 GIJON (ASTURIAS)
TFNO 985 319171 FAX 985 346795
Email: amv@amvelectronica.com

www.amvelectronica.com

GARANTIA

TODOS LOS EQUIPOS FABRICADOS POR **AMV ELECTRÓNICA** SALEN DE NUESTROS TALLERES AJUSTADOS, NUMERADOS Y CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, **SIENDO LA GARANTIA TOTAL DE 3 AÑOS.**

LA GARANTÍA CUBRE LAS SITUACIONES DE DAÑO INTRÍNSECO, Y NO LAS PROVOCADAS POR CAUSAS EXTERNAS O LA MANIPULACIÓN POR PARTE DEL USUARIO.

LA GARANTÍA SE ENTIENDE EN NUESTROS TALLERES, SIENDO POR CUENTA DEL USUARIO LOS COSTES DEL TRANSPORTE.

AMV ELECTRONICA

TELEFONOS & E-MAIL DE CONTACTO

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	Teléfono	e-MAIL
Comercial y Ventas	Gracia Nomparte	985319171 Ext. 10	gracia@amvelectronica.com
Ingeniería	Víctor Viña	985319171 Ext. 18	
Producción	Jenaro Blanco		compras@amvelectronica.com
Servicio de Asistencia Técnica	Alejandro Arce	985319171 Ext. 17	sat@amvelectronica.com
Administración	Laura Granda	985319171 Ext. 12	administracion@amvelectronica.com